

## 北部浄化センター脱水機用ろ布納入 特記仕様書

### 1. 使用機器仕様

#### (1) No. 13~No. 16脱水機

脱水機メーカー：メタウォーター株式会社

脱水機形式：高効率型ベルトプレス

ベルト巾：3.0m

ろ布速度：80~130kgDS/m・時

### 2. 納入場所

三重県三重郡川越町亀崎新田地内 北部浄化センター 脱水機棟 1階

### 3. 納入ろ布仕様

#### (1) ミリングバンド(No.13~No.16号脱水機用)

ろ布種類		ミリングバンド
寸法 (mm)	巾	3,200±10mm
	長さ	19,920±20mm
	長さの左右差	10mm以内
	網厚	1.35±5%
織り方		3/1杉綾織り
材質		ポリエステル
密度	縦(本/インチ)	61±1
	横(本/インチ)	21±1
通気度(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> ・sec)		120±20%
引張り強度(N/3cm)		3,600以上
伸び率(300N/3cm時)		3%以下
継部名称		クリッパー #36LL
継部強度(N/3cm)		2,150以上
線径 縦/横(mm)		0.40/0.75
平滑性(シワ・フレ)		目視

#### (2) フィルターバンド(No.13~No.16号脱水機用)

ろ布種類		フィルターバンド
寸法 (mm)	巾	3,200±10mm
	長さ	20,770±20mm
	長さの左右差	10mm以内
	網厚	1.35±5%
織り方		3/1杉綾織り
材質		ポリエステル
密度	縦(本/インチ)	61±1
	横(本/インチ)	21±1
通気度(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> ・sec)		120±20%
引張り強度(N/3cm)		3,600以上
伸び率(300N/3cm時)		3%以下
継部名称		クリッパー #36LL
継部強度(N/3cm)		2,150以上
線径 縦/横(mm)		0.40/0.75
平滑性(シワ・フレ)		目視

※納入ろ布仕様は(1)～(2)に準ずるものとし、当浄化センターで使用している脱水機に適合し、脱水機の運転上既設品と同等の扱いができるものとする。

4. 納入予定数量

- (1)ミリングバンド(No.13～No.16号脱水機用) 2枚
- (2)フィルターバンド(No.13～No.16号脱水機用) 2枚

5. 納入費用

納入費用は納入者負担とする。

6. 提出資料

- ①納入仕様書(納入前)      ②納入報告書及び検査成績書
- ③納品写真(製作時～納品時：寸法が判るように)      ④その他監督員の指示するもの

7. 納期

平成30年3月23日(金)