

平成29年11月21日

入札参加予定事業者 各位

公益財団法人三重県下水道公社
北部浄化センター 所長

公告中の競争入札物件に関する質問に対する回答について

このことについて、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

記

- ・ 工事番号 平成29年度 三下北修 第12号
- ・ 工事名 北部浄化センター No.2 自家発用ディーゼル機関分解点検工事

質問	回答
① 特記仕様書 第8条 総合試運転等の内容で「組み合わせ試験（模擬負荷試験等）について別途工事で修繕を行う発電機との据付調整、日程調整等を行うこと」の記述がありますが、工事設計書に模擬負荷試験の実施が反映されていない様にお見受けします。本工事において模擬負荷試験の実施が必要であるかご教示願います。	① 本工事では総合試運転は実施しません。工事設計書のとおりとなります。公告中の訂正特記仕様書も確認してください。

【事務担当】

公益財団法人三重県下水道公社
北部浄化センター 運転管理課
原 淳

TEL : 059-365-3181

FAX : 059-365-3183