

雲出左岸浄化センター2-2-1号余剰汚泥引抜弁調達業務

仕 様 書

1 この仕様書は公益財団法人三重県下水道公社雲出川左岸浄化センターが2-2-1号余剰汚泥引抜弁の調達に関し、必要事項を定めたものである。

2 納入場所

三重県津市雲出鋼管町地内(雲出川左岸浄化センター)

3 機器仕様

電動式マディハイバルブ(下水用、電動駆動部除く)

メーカー 前澤工業株式会社

形式 MQV-2001-E(組立位置C)

フランジ形式 JIS G 5527(7.5K) RF

呼び径 φ100mm

面間寸法 250mm

操作機形式 MBC-P006-E

開閉方向 左回し開き

塗装 内面 指定なし(貴社標準)

外面 指定なし(貴社標準)

操作機 LTRH-01 0.2kW (西部電機株式会社)

既設工番 03BZ1249-10.1/2

製造年 2004年

4 納入費用

納入費用は納入者負担とする。

5 納期

令和7年3月25日

6 その他

(1) 契約後は使用材料確認表、材料確認調書を提出して、公社の承諾を受けるものとする。

(2) 納入時に製品の検査成績書(出荷証明書等)を提出すること。

(3) この仕様書に定める事項以外については、公社と協議するものとする。