

## 雲出左岸浄化センター2号脱水機用ベアリング調達業務

# 仕 様 書

1 この仕様書は公益財団法人三重県下水道公社雲出川左岸浄化センターが2号脱水機用ベアリングの調達に関し、必要事項を定めたものである。

### 2 納入場所

三重県津市雲出鋼管町地内(雲出川左岸浄化センター)

### 3 機器仕様

2号脱水機

メーカー 月島機械(株)  
形式 高効率形ベルトプレスろ過機  
主寸法 ベルト幅:3m(有効幅)  
ろ布速度 0.4~2.4m/min

### 4 調達部品

ドライブロール用ベアリング	SUJ2/FC	4個
No.1 Sテンションロール用ベアリング	SUJ2/FC	2個
No.2~8 Sテンションロール用ベアリング 自動調心コロ軸受(スリーブ付)	23024EAD1C3+BH9195	14個

### 5 納入費用

納入費用は納入者負担とする。

### 6 納期

令和8年1月30日

### 7 その他

- (1)契約後は使用材料確認表、材料確認調書を提出して、公社の承諾を受けるものとする。
- (2)納入時に製品の検査成績書(出荷証明書等)を提出すること。
- (3)この仕様書に定める事項以外については、公社と協議するものとする。